

UAB "MAŽEIKIŲ BUTŲ ŪKIS"

GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 1

2010-12-14

Mažeikiai

Posėdžio pirmininkas: UAB "Admituras" direktorius Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė: UAB "Admituras" vadybininkė Lina Kurmanskienė

Dalyvauja: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika, Reivyčių tarnybos viršininkė Irena Žabaliūnienė, Vieکشnių tarnybos viršininkė Sigita Andriuškienė

Darbotvarkė:

1. Šilumos suvartojimo analizė už 2010 m. lapkričio mėn.
2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.

SVARSTYTA: 1. Šilumos suvartojimo analizė už 2010 m. lapkričio mėn.

Pranešėjai: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika, Vieکشnių tarnybos viršininkė Sigita Andriuškienė

Senamiesčio tarnyboje už lapkričio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- V. Burbos g. 2 – 4,84 Lt/m²;
- Mindaugo g. 12 – 3,87 Lt/m²;
- Naftininkų g. 2 – 3,31 Lt/m².

D. Kęšminas posėdžio dalyviams informavo, kad V. Burbos g. 2 bei Mindaugo g. 12 yra įtraukti į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą.

Naujamiesčio tarnyboje už lapkričio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Naftininkų g. 22 – 3,56 Lt/m²;
- Taikos g. 9 – 4,02 Lt/m².

G. Remeika informavo, kad Naftininkų g. 22 taip pat yra įtrauktas į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą.

Vieکشnių tarnyboje už lapkričio mėn. daug šilumos suvartojo:

- S. Daukanto g. 8, Vieکشniai – 5,28 Lt/m².

NUTARTA:

1. Aptarti didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei pateikti sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.


SVARSTYTA: 2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.

Posėdžio pirmininkas bei posėdžio dalyviai diskutavo bei svarstė didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

NUTARTA:

1. Naftininkų g. 2 naujai izoliuoti šildymo sistema.
2. Taikos g. 9, Mažeikiai, S. Daukanto g. 8, Vieکشniai- peržiūrėti šildymo sistemos reguliatoriuje nustatytus parametrus ir esant neatitikimui, juos pakeisti.
3. Daugiabučiams namams, kurie įtraukti į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą, t. y. V. Burbos g. 2, Mindaugo g. 12 ir Naftininkų g. 22, iki renovacijos pradžios papildomų priemonių nesiimti.

Posėdžio pirmininkas



Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė

Lina Kurmanskienė