

UAB „MAŽEIKIŲ BUTŲ ŪKIS”

DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILUMOS ENERGIJOS SUVARTOJIMO KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 19

2013-01-21

Mažeikiai

Posėdžio pirmininkas: UAB „Admituras” direktorius Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė: UAB „Admituras” vadybininkė Lina Kurmanskienė

Dalyvauja: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika, UAB „Mažeikių butų ūkis” inžinierius-šilumininkas Povilas Stankevičius, UAB „Skaitma” laboratorijos vadovė Violeta Mikalajūnaitė

Darbotvarkė:

1. Šilumos suvartojimo analizė už 2012 m. gruodžio mėn.
2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.
3. Buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaita už 2012 m. gruodžio mėnesį.

SVARSTYTA: 1. Šilumos suvartojimo analizė už 2012 m. gruodžio mėn.

Pranešėjai: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika.

Senamiesčio tarnyboje gruodžio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Sodų skg. 10 – 4,85 Lt/m²;
- Sodų skg. 12 – 4,86 Lt/m²;
- Mindaugo g. 4 – 6,35 Lt/m²;
- Sodų g. 7 – 5,58 Lt/m²;
- S. Daukanto g. 9 – 5,05 Lt/m²;
- Gedimino g. 9 – 5,59 Lt/m²;
- Respublikos g. 22 – 6,35 Lt/m²;
- Vasario 16-osios g. 8 – 7,39 Lt/m².

Naujamiesčio tarnyboje gruodžio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Žemaitijos g. 18 – 6,05 Lt/m²;
- Žemaitijos g. 41 – 5,05 Lt/m²;
- Ventos g. 22 – 5,42 Lt/m²;
- Pavasario g. 12 – 5,50 Lt/m²;
- Pavasario g. 11 – 5,24 Lt/m²;
- Ventos g. 75 – 5,11 Lt/m²;
- Žemaitijos g. 35 – 5,07 Lt/m².

NUTARTA:

1. Aptarti didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei pateikti sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

SVARSTYTA: 2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.

Posėdžio pirmininkas bei posėdžio dalyviai diskutavo bei svarstė didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

NUTARTA:

1. Pavasario g. 12, Pavasario g. 11, Ventos g. 75, Žemaitijos g. 35, Mindaugo g. 4, Respublikos g. 22, Vasario 16-osios g. 8 sumažinti šildymo ir karšto vandens padavimo (nepažeidžiant higienos normų) temperatūrą.
2. Žemaitijos g. 41, Ventos g. 22, S. Daukanto g. 9, Gedimino g. 9 įvesti naktinį šildymo ir karšto vandens režimą.
3. Žemaitijos g. 18, Sodų g. 7 pakeisti šilumokaičius.
4. Sodų skg. 10, Sodų skg. 12 naujai izoliuoti šildymo sistemos vamzdyną techniniame koridoriuje.
5. Visiems aukščiau išvardintiems daugiabučiams namams pakartotinai išvalyti filtrus, esančius termofikacinio ir karšto vandens vamzdynuose bei išvalyti purvo surinktuvus.
6. Protokolą patalpinti į UAB „Admituras“ internetinį tinklalapį (www.admituras.lt).

SVARSTYTA: 3. Buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaita už 2012 m. gruodžio mėnesį.

UAB „Skaitma“ laboratorijos vadovė Violeta Mikalajūnaitė pristatė posėdžio dalyviams buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaitą už 2012 m. gruodžio mėnesį. V. Mikalajūnaitė informavo, kiek per 2012 m. gruodžio mėn. buvo patikrinta buitinių karšto vandens skaitiklių UAB „Admituras“ bei UAB „Tavo pastogė“ administruojamuose daugiabučiuose namuose (žr. 1 lent.):

1 lentelė

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRATORIUS	PATIKRINTA BUITINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ		
	Viso	Tinkami	Išbrokuoti
UAB „Admituras“	86	71	15
UAB „Tavo pastogė“	234	205	29

Posėdžio pirmininkas

Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė

Lina Kurmanskienė