

UAB „MAŽEIKIŲ BUTŲ ŪKIS”

DĒL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILUMOS ENERGIJOS SUVARTOJIMO KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 25

2013-12-18
Mažeikiai

Posėdžio pirmininkas: UAB „Admituras” direktorius Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė: UAB „Admituras” vadybininkė Lina Kurmanskienė

Dalyvauja: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika, UAB „Mažeikių butų ūkis” inžinierius-šilumininkas Povilas Stankevičius, UAB „Skaitma” laboratorijos vadovė Violeta Mikalajūnaitė

Darbotvarkė:

1. Šilumos suvartojimo analizė už 2013 m. lapkričio mėn.
2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.
3. Buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaita už 2013 m. lapkričio mėnesį.

SVARSTYTA: 1. Šilumos suvartojimo analizė už 2013 m. lapkričio mėn.

Pranešėjai: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika.

Senamiesčio tarnyboje už lapkričio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Naftininkų g. 2 – 3,15 Lt/m²;
- Žemaitijos g. 11 – 3,90 Lt/m²;
- Pavenčių g. 41 – 3,95 Lt/m²;
- Respublikos g. 22 – 3,47 Lt/m²;
- Stoties g. 8 – 4,21 Lt/m².

Naujamiesčio tarnyboje lapkričio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Ventos g. 83 – 3,45 Lt/m²;
- Naftininkų g. 48 – 3,37 Lt/m²;
- Pavasario g. 18 - 3,32 Lt/m²;
- Mažeikių g. 6, Viekšniai - 3,93 Lt/m²;
- Ventos g. 69 - 3,31 Lt/m².

NUTARTA:

1. Aptarti didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei pateikti sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

SVARSTYTA: 2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.

Posėdžio pirmininkas bei posėdžio dalyviai diskutavo bei svarstė didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

NUTARTA:

1. Ventos g. 83, Naftininkų g. 48, Pavasario g. 18, Ventos g. 69, Pavenčių g. 41, Respublikos g. 22, Stoties g. 8 sumažinti šildymo ir karšto vandens padavimo (nepažeidžiant higienos normų) temperatūrą.
2. Naftininkų g. 2, Žemaitijos g. 11, Mažeikių g. 6 šilumokaičius pakeisti naujais.
3. Visiems aukščiau išvardintiems daugiabučiams namams pakartotinai išvalyti filtrus, esančius termofikacinio ir karšto vandens vamzdynuose bei išvalyti purvo surinktuvus.
4. Protokolą patalpinti į UAB „Admituras” internetinį tinklalapį (www.admituras.lt).

SVARSTYTA: 3. Buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaita už 2013 m. lapkričio mėnesį.

UAB „Skaitma“ laboratorijos vadovė Violeta Mikalajūnaitė pristatė posėdžio dalyviams buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaitą už 2013 m. lapkričio mėnesį. V. Mikalajūnaitė informavo, kiek per š. m. lapkričio mėn. buvo patikrinta buitinių karšto vandens skaitiklių UAB „Admituras“ bei UAB „Tavo pastogė“ administruojamuose daugiabučiuose namuose (žr. 1 lent.):

1 lentelė

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRATORIUS	PATIKRINTA BUITINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ			
	Viso	Tinkami	Išbrokuoti	Sugadinti, pakeisti naujais
UAB „Admituras“	167	150	12	5
UAB „Tavo pastogė“	32	25	1	6

Posėdžio pirmininkas

Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė

Lina Kurmanskienė