

UAB „MAŽEIKIŲ BUTŲ ŪKIS”

DĒL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILUMOS ENERGIJOS SUVARTOJIMO KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 29

2014-04-10

Mažeikiai

Posėdžio pirmininkas: UAB „Admituras” direktorius Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė: UAB „Admituras” vadybininkė Lina Kurmanskienė

Dalyvauja: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika, UAB „Mažeikių butų ūkis“ inžinierius-šilumininkas Povilas Stankevičius, UAB „Skaitma” laboratorijos vadovė Violeta Mikalajūnaitė

Darbotvarkė:

1. Šilumos suvartojimo analizė už 2014 m. kovo mėn.
2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.
3. Buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaita už 2014 m. kovo mėnesį.

SVARSTYTA: 1. Šilumos suvartojimo analizė už 2014 m. kovo mėn.

Pranešėjai: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika.

Senamiesčio tarnyboje už kovo mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Žemaitijos g. 1 – 1,57 Lt/m²;
- M. Daukšos g. 52 – 1,86 Lt/m²;
- Žemaitijos g. 7 – 1,66 Lt/m²;
- Žemaitijos g. 54 – 1,78 Lt/m²;
- Žemaitijos g. 9 – 1,74 Lt/m²;
- M. Daukšos g. 30a – 1,90 Lt/m²;
- Juodpelkio g. 6 – 2,06 Lt/m²;
- Žemaitijos g. 65 – 1,74 Lt/m².

Naujamiesčio tarnyboje kovo mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Pavasario g. 13 – 1,65 Lt/m²;
- Naftininkų g. 10 – 1,60 Lt/m²;
- Naftininkų g. 62 – 1,56 Lt/m²;
- Ventos g. 79 – 1,49 Lt/m²;
- Naftininkų g. 50 – 1,60 Lt/m²;
- Pavenčių g. 5 – 1,67 Lt/m²;
- Pavenčių g. 17 – 1,64 Lt/m²;
- Taikos g. 9 – 1,90 Lt/m².

NUTARTA:

1. Aptarti didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei pateikti sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

SVARSTYTA: 2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.

Posėdžio pirmininkas bei posėdžio dalyviai diskutavo bei svarstė didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

NUTARTA:

1. M. Daukšos g. 30a, Juodpelkio g. 6, Žemaitijos g. 65, Pavenčių g. 5, Pavenčių g. 17, Taikos g. 9 sumažinti šildymo ir karšto vandens padavimo (nepažeidžiant higienos normų) temperatūrą.
2. Žemaitijos g. 1, M. Daukšos g. 52, Pavasario g. 13, Naftininkų g. 10 šilumokaičius pakeisti naujais.
3. Žemaitijos g. 7, Žemaitijos g. 54, Žemaitijos g. 9, Naftininkų g. 62, Ventos g. 79, Naftininkų g. 50 naujai izoluoti šildymo sistemos vamzdyną techniniame koridoriuje ir karšto vandens vamzdyną rūsiuose.
4. Visiems aukščiau išvardintiems daugiabučiams namams pakartotinai išvalyti filtrus, esančius termofikacinio ir karšto vandens vamzdynuose bei išvalyti purvo surinktuvus.
5. Protokolą patalpinti į UAB „Admituras“ internetinį tinklalapį (www.admituras.lt).

SVARSTYTA: 3. Buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaita už 2014 m. kovo mėnesį.

UAB „Skaitma“ laboratorijos vadovė Violeta Mikalajūnaitė pristatė posėdžio dalyviams buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaitą už 2014 m. kovo mėnesį. V. Mikalajūnaitė informavo, kiek per š. m. kovo mėn. buvo patikrinta buitinių karšto vandens skaitiklių UAB „Admituras“ bei UAB „Tavo pastogė“ administruojamuose daugiabučiuose namuose (žr. 1 lent.):

1 lentelė

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRATORIUS	PATIKRINTA BUITINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ			
	Viso	Tinkami	Išbrokuoti	Sugadinti, pakeisti naujais
UAB „Admituras“	253	214	39	19
UAB „Tavo pastogė“	41	41	-	40

Posėdžio pirmininkas

Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė

Lina Kurmanskienė