

UAB "MAŽEIKIŲ BUTŲ ŪKIS"

GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 3

2011-02-14

Mažeikiai

Posėdžio pirmininkas: UAB "Admituras" direktorius Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė: UAB "Admituras" vadybininkė Lina Kurmanskienė

Dalyvauja: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika, Reivyčių tarnybos viršininkė Irena Žabaliūnienė, Vieکشnių tarnybos viršininkė Sigita Andriuškienė

Darbotvarkė:

1. Šilumos suvartojimo analizė už 2011 m. sausio mėn.
2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.

SVARSTYTA: 1. Šilumos suvartojimo analizė už 2011 m. sausio mėn.

Pranešėjai: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika, Vieکشnių tarnybos viršininkė Sigita Andriuškienė, Reivyčių tarnybos viršininkė Irena Žabaliūnienė

Senamiesčio tarnyboje už sausio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Žemaitijos g. 7 – 3,94 Lt/m²;
- Mindaugo g. 12 – 4,88 Lt/m².

D. Kęšminas posėdžio dalyvius informavo, kad Mindaugo g. 12 yra įtrauktas į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą.

Naujamiesčio tarnyboje už sausio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Draugystės g. 16 – 5,19 Lt/m²;
- Žemaitijos g. 26 – 5,13 Lt/m².

Vieکشnių tarnyboje už sausio mėn. daug šilumos suvartojo:

- Bažnyčios g. 11, Vieکشniai – 5,51 Lt/m².

Reivyčių tarnyboje už sausio mėn. daug šilumos suvartojo:

- Laisvės g. 222 – 5,59 Lt/m².

NUTARTA:

1. Aptarti didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei pateikti sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

SVARSTYTA: 2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.

Posėdžio pirmininkas bei posėdžio dalyviai diskutavo bei svarstė didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

NUTARTA:

1. Žemaitijos g. 7 naujai izoliuoti šildymo sistemą.
2. Laisvės g. 222, Mažeikiai, Draugystės g. 16, Mažeikiai, Bažnyčios g. 11, Vieکشniai - peržiūrėti šildymo sistemos reguliatoriuje nustatytus parametrus ir esant neatitikimui, juos pakeisti.
3. Daugiabučiui namui, kuris įtrauktas į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą, t. y. Mindaugo g. 12 iki renovacijos pradžios papildomų priemonių nesiimti.

4. Žemaitijos g. 26 pasibaigus šildymo sezonui, šildymo sistemos stovuose sumontuoti automatinius balansavimo ventylius.

Posėdžio pirmininkas

Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė

Lina Kurmanskienė