

UAB „MAŽEIKIŲ BUTŲ ŪKIS”

DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILUMOS ENERGIJOS SUVARTOJIMO KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 31

2014-11-17

Mažeikiai

Posėdžio pirmininkas: UAB „Admituras” direktorius Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė: UAB „Admituras” vadybininkė Lina Kurmanskienė

Dalyvauja: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika, UAB „Mažeikių butų ūkis” inžinierius-šilumininkas Povilas Stankevičius, UAB „Skaitma” laboratorijos vadovė Violeta Mikalajūnaitė

Darbotvarkė:

1. Šilumos suvartojimo analizė už 2014 m. spalio mėn.
2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.
3. Buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaita už 2014 m. spalio mėnesį.

SVARSTYTA: 1. Šilumos suvartojimo analizė už 2014 m. spalio mėn.

Pranešėjai: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika.

Senamiesčio tarnyboje už spalio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Respublikos g. 20 – 1,95 Lt/m²;
- Žemaitijos g. 50 – 1,46 Lt/m²;
- Žemaitijos g. 60 – 1,41 Lt/m²;
- Vasario 16-osios g. 8 – 1,65 Lt/m².

Naujamiesčio tarnyboje spalio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Draugystės g. 28 – 1,45 Lt/m²;
- Ventos g. 87- 1,35 Lt/m²;
- Žemaitijos g. 35- 1,50 Lt/m²;
- Draugystės g. 16 – 1,43 Lt/m².

NUTARTA:

1. Aptarti didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei pateikti sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

SVARSTYTA: 2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.

Posėdžio pirmininkas bei posėdžio dalyviai diskutavo bei svarstė didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

NUTARTA:

1. Respublikos g. 20, Vasario 16-osios g. 8, Žemaitijos g. 50, Žemaitijos g. 60, Draugystės g. 28, Ventos g. 87, Žemaitijos g. 35, Draugystės g. 16, peržiūrėti šildymo sistemos reguliatoriuje nustatytus parametrus ir esant neatitikimui, juos pakeisti.
2. Visiems aukščiau išvardintiems daugiabučiams namams pakartotinai išvalyti filtras, esančius termofikacinio ir karšto vandens vamzdynuose bei išvalyti purvo surinktuvus.
3. Protokolą patalpinti į UAB „Admituras” internetinį tinklalapį (www.admituras.lt).

SVARSTYTA: 3. Buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaita už 2014 m. spalio mėnesį.

UAB „Skaitma“ laboratorijos vadovė Violeta Mikalajūnaitė pristatė posėdžio dalyviams buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaitą už 2014 m. spalio mėnesį. V. Mikalajūnaitė informavo, kiek per š. m. spalio mėn. buvo patikrinta buitinių karšto vandens skaitiklių UAB „Admituras“ administruojamuose daugiabučiuose namuose (žr. 1 lent.):

1 lentelė

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRATORIUS	PATIKRINTA BUITINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ			
	Viso	Tinkami	Išbrokuoti	Sugadinti, pakeisti naujais
UAB „Admituras“	285	264	5	16

Posėdžio pirmininkas

Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė

Lina Kurmanskienė