

**UAB "MAŽEIKIŲ BUTŲ ŪKIS"**  
**GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖS POSĖDŽIO**  
**PROTOKOLAS Nr. 4**

2011-03-15  
Mažeikiai

**Posėdžio pirmininkas:** UAB "Admituras" direktorius Antanas Barvydis

**Posėdžio sekretorė:** UAB "Admituras" vadybininkė Lina Kurmanskienė

**Dalyvauja:** Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika, Reivyčių tarnybos viršininkė Irena Žabaliūnienė, Vieکشnių tarnybos viršininkė Sigita Andriuškienė

**Darbotvarkė:**

1. Šilumos suvartojimo analizė už 2011 m. vasario mėn.
2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.

**SVARSTYTA: 1. Šilumos suvartojimo analizė už 2011 m. vasario mėn.**

Pranešėjai: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika,

Senamiesčio tarnyboje už vasario mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Ventos g. 45 – 4,00 Lt/m<sup>2</sup>;
- Žemaitijos g. 5 – 4,59 Lt/m<sup>2</sup>;
- Stoties g. 8 – 5,83 Lt/m<sup>2</sup>;
- Mindaugo g. 4 – 4,86 Lt/m<sup>2</sup>.

D. Kęšminas posėdžio dalyvius informavo, kad Mindaugo g. 4, Stoties g. 8 yra įtraukti į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą.

Naujamiesčio tarnyboje už vasario mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Pavasario g. 18 – 5,11 Lt/m<sup>2</sup>;
- Pavasario g. 17 – 4,64 Lt/m<sup>2</sup>;
- Naftininkų g. 28 – 4,49 Lt/m<sup>2</sup>.

G. Remeika informavo, kad Naftininkų g. 28 taip pat yra įtrauktas į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą.

**NUTARTA:**

1. Aptarti didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei pateikti sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

**SVARSTYTA: 2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.**

Posėdžio pirmininkas bei posėdžio dalyviai diskutavo bei svarstė didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

**NUTARTA:**

1. Ventos g. 45 naujai izoliuoti šildymo sistemą.
2. Pavasario g. 18 peržiūrėti šildymo sistemos reguliatoriuje nustatytus parametrus ir esant neatitikimui, juos pakeisti.
3. Daugiabučiams namams, kurie įtraukti į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą, t. y. Mindaugo g. 4, Stoties g. 8, Naftininkų g. 28 iki renovacijos pradžios papildomų priemonių nesiimti.

4. Pavasario g. 17 ir Žemaitijos g. 5 pasibaigus šildymo sezonui, šildymo sistemos stovuose sumontuoti automatinius balansavimo ventilius.

Posėdžio pirmininkas

Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė

Lina Kurmanskienė