

UAB „ADMITURAS“

DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŪJŲ NAMŲ ŠILUMOS ENERGIJOS SUVARTOJIMO PATALPŲ ŠILDYMOI POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 47

2017-02-15

Mažeikiai

Posėdžio pirmininkas: UAB „Admituras“ direktorius Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė: UAB „Admituras“ vadybininkė Lina Kurmanskienė

Dalyvauja: UAB „Mažeikių butų ūkis“ Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas; Naujamesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika; Generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Girgždys

Posėdis skirtas 2017 m. sausio mėnesį daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose suvartotos šilumos energijos analizei. Aptarti didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis, pateikti sprendimo būdus suvartojimo mažinimui.

Darbotvarkė:

1. Šilumos suvartojimo analizė už 2017 m. sausio mėnesį.
2. Priemonės šilumos suvartojimui mažinti.

Svarstyta: 1. Šilumos suvartojimo analizė už 2017 m. sausio mėnesį.

UAB „Admituras“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų vidutinė šilumos kaina 1m² buto naudingajam plotui – 0,92 Eur.

Atsižvelgiant į UAB „Admituras“ administruojamų daugiabučių namų vidutinę šilumos kainą, šie daugiabučiai namai suvartojo daug šiluminės energijos:

Name suvartotos energijos kaina 1m ² /Eur	Namo adresas
1,50	S. Daukanto g. 8, Vieکشniai
1,02	Žemaitijos g. 7
1,11	Ventos g. 37
1,17	Naftininkų g. 58
1,13	Pavasario g. 12
1,10	Pavenčių g. 13
1,10	M. Daukšos g. 40
1,13	Juodpelkio g. 10
1,14	Pavasario g. 31 [korpusas A, 1-30 butai]

Nutarta: 1. Pateikti sprendimo būdus kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

SVARSTYTA: 2. Priemonės šilumos suvartojimui mažinti.

Įvertinus daugiabučiuose namuose jau atliktus darbus, pasiūlytos šios priemonės:

Priemonės	Namo adresas
Naujai izoliuoti šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdyną šilumos punkte ir karšto vandens vamzdyną rūsiuose	S.Daukanto g. 8, Viekšniai; Žemaitijos g. 7
Peržiūrėti šildymo sistemos reguliatoriuje nustatytus parametrus ir esant neatitikimui, juos pakeisti	Naftininkų g. 58; Pavasario g. 12; Pavenčių g. 13; M. Daukšos g. 40; Juodpelkio g. 10; Pavasario g. 31 [korpusas A, 1-30 butai]
Šilumokaitį pakeisti nauju	Ventos g. 37

Nutarta: 1. Įpareigoti UAB „Mažeikių butų ūkis“ atsakingus darbuotojus atlikti nurodytas priemones šilumos suvartojimui sumažinti.

Posėdžio pirmininkas

Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė

Lina Kurmanskienė

Dalyviai

Vaidotas Girgždys

Gintaras Remeika

Darius Kęšminas