

UAB „ADMITURAS“

DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŪJŲ NAMŲ ŠILUMOS ENERGIJOS SUVARTOJIMO PATALPŲ ŠILDYMOI POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 48

2017-03-15

Mažeikiai

Posėdžio pirmininkas: UAB „Admituras“ direktorius Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė: UAB „Admituras“ vadybininkė Lina Kurmanskienė

Dalyvauja: UAB „Mažeikių butų ūkis“ Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas; Naujamesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika; Generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Girgždys

Posėdis skirtas 2017 m. vasario mėnesį daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose suvartotos šilumos energijos analizei. Aptarti didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis, pateikti sprendimo būdus suvartojimo mažinimui.

Darbotvarkė:

1. Šilumos suvartojimo analizė už 2017 m. vasario mėnesį.
2. Priemonės šilumos suvartojimui mažinti.

Svarstyta: 1. Šilumos suvartojimo analizė už 2017 m. vasario mėnesį.

UAB „Admituras“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų vidutinė šilumos kaina 1m² buto naudingajam plotui – 0,82 Eur.

Atsižvelgiant į UAB „Admituras“ administruojamų daugiabučių namų vidutinę šilumos kainą, šie daugiabučiai namai suvartojo daug šiluminės energijos:

Name suvartotos energijos kaina 1m ² /Eur	Namo adresas
1,24	Mažeikių g. 6, Vieکشniai
1,01	Respublikos g. 20
0,88	Sodų g. 1
1,00	Pavenčių g. 41
1,08	Sodų g. 18
1,19	Stoties g. 26
1,12	Taikos g. 9
0,99	Ventos g. 81
0,98	Pavenčių g. 21
0,93	M. Daukšos g. 52
0,90	Naftininkų g. 60

Nutarta: 1. Pateikti sprendimo būdus kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

SVARSTYTA: 2. Priemonės šilumos suvartojimui mažinti.

Įvertinus daugiabučiuose namuose jau atliktus darbus, pasiūlytos šios priemonės:

Priemonės	Namo adresas
Naujai izoliuoti šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdyną šilumos punkte ir karšto vandens vamzdyną rūsiuose	Respublikos g. 20; Mažeikių g. 6, Viekšniai
Peržiūrėti šildymo sistemos reguliatoriuje nustatytus parametrus ir esant neatitikimui, juos pakeisti	Pavenčių g. 41; Sodų g. 18; Stoties g. 26; Taikos g. 9; Ventos g. 81; Pavenčių g. 21
Šilumokaitį pakeisti nauju	Sodų g. 1
Subalansuoti namo šildymo sistemą stovais	M. Daukšos g. 52; Naftininkų g. 60

Nutarta: 1. Įpareigoti UAB „Mažeikių butų ūkis“ atsakingus darbuotojus atlikti nurodytas priemones šilumos suvartojimui sumažinti.

Posėdžio pirmininkas

Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė

Lina Kurmanskienė

Dalyviai

Vaidotas Girgždys

Gintaras Remeika

Darius Kęšminas